

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:	
Дата	Учетный номер
11.11.2022	№ 18220061000201047206

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-000-2022/0100пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному казенному общеобразовательного учреждения
«Юскинская средняя общеобразовательная школа» Кезского района
Удмуртской Республики (ИНН 1812003945)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолия Юрьевича № 18-000-2022/0100рс от 11.11.2022 года в период с «18» ноября 2022 г. по «28» ноября 2022 г.

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолием Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Главатских Надежда Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) системы. Ежегодное проведение испытаний системы автоматической пожарной сигнализации до его замены на аналогичное, в соответствии с проектом системы, не проведено (дата установки системы – 2006 года)	ст. 4, ст. 6, ч. 4 ст. 83, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021	01.11.2023	
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) системы. Ежегодное проведение испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до его замены на аналогичное, в соответствии с проектом системы, не проведено (дата установки системы – 2006 года)	ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021	01.11.2023	
3.	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания отсутствуют	ст. 4, ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2023	
4.	Допускается прокладка электрических проводов по горючему основанию (деревянной обшивке с улицы) здания интерната (сертификат соответствия на кабель не представлен)	ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 82, ч. 8 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «3» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.11.2023	
5.	В помещении кухни интерната ширина прохода к эвакуационному выходу менее 0,7 м. (фактически 0,5 м.)	ст. 4, ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 8 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	01.11.2023	
6.	Декларация пожарной безопасности не уточнена (с момента прошлой регистрации произошли конструктивные изменения в здании)	ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Геовайтских Н. Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А. В. С.

(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

